

更正

针对我公司 6 月 13 日发布的“德阳安装技师学院学生公寓空调采购及配套安装项目”，现将磋商文件内容更正如下：

一、磋商文件第六章“空调配置参数”更正如下

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量
1	1.5P 壁挂空调	1、1.5 P 壁 挂 变 频 空 调 2、能耗等级：3 级及以上 3、能效比（APF）： ≥ 4.21 4、额定制冷量(W)： ≥ 3500 5、额定制冷功率(W)： ≤ 980 6、额定制热量(W)： ≥ 4600 7、额定制热功率(W)： ≤ 1390 8、电辅热(W)：800-1000 9、循环风量（m ³ /h） ≥ 690 10、内机噪音(dB) ≤ 35 11、外机噪音(dB) ≤ 50	套	
2	2P 壁挂空调	1、2 P 壁 挂 变 频 空 调 2、能耗等级：3 级及以上 3、能效比（APF）： ≥ 3.50 4、额定制冷量(W)： ≥ 5000 5、额定制冷功率(W)： ≤ 1570 6、额定制热量(W)： ≥ 6300 7、额定制热功率(W)： ≤ 2100 8、电辅热(W)：1000-1200 9、循环风量（m ³ /h） ≥ 3910 10、内机噪音(dB) ≤ 40 11、外机噪音(dB) ≤ 54	套	

二、开标时间由原 2022 年【6】月【23】日 09:30（北京时间）

更正为：2022 年【6】月【27】日 10:00（北京时间）开标

三、联系方式

(一) 采购人：德阳安装技师学院

联 系 人：杨老师

联系电话：13981064830

地 址：四川省德阳市沱江西路 555 号

(二) 采购代理机构：四川立尔信工程管理咨询有限公司

地 址：德阳市旌阳区长江西路 99 号财富中心二楼 3 号

邮 编：618000

联 系 人：吴女士

联系电话：18090022995；0838-2605588

采 购 人：德阳安装技师学院

采购代理机构：四川立尔信工程管理咨询有限公司

2022 年 6 月 20 日